

Kooni Salla

---

Lähettilä: YLO Kirjaamo  
Lähetetty: perjantai, 16. heinäkuuta 2021 13:19  
Vastaanottaja: Helenius Katja; Kooni Salla  
Aihe: VL: Lausunto liittyen Ylöjärven rakennusjärjestyksen luonnokseen

Oheinen lausunto tiedoksi.

Ystävällisin terveisin,

Anssi Flink  
Palvelusihteeri  
Ylöjärven kaupunki  
Hallintopalvelut  
Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi  
p. 041 730 3435  
[anssi.flink@ylojarvi.fi](mailto:anssi.flink@ylojarvi.fi)  
[www.ylojarvi.fi](http://www.ylojarvi.fi)

---

Lähettilä: Vähäkyttä Jouni <Jouni.Vahakytta@ylojarvi.fi>  
Lähetetty: perjantai, 16. heinäkuuta 2021 12:08  
Vastaanottaja: YLO Kirjaamo <Kirjaamo@ylojarvi.fi>  
Kopio: Virtanen Jari <Jari.Virtanen@ylojarvi.fi>  
Aihe: Lausunto liittyen Ylöjärven rakennusjärjestyksen luonnokseen

Ylöjärven ympäristölautakunnalle:

Ylöjärven Vesi Oy:n puolesta lausun Ylöjärven rakennusjärjestyksen luonnokseen seuraavaa:

Ylöjärven Vesi Oy huomauttaa, että suojaetäisyys yhtiön verkostoihin on yleisesti ottaen viisi metriä. Tämä on huomioitu rakennusjärjestyksen luonnoksen kohdassa 14 § Maalämpökaivojen sijoitus. Samanlainen kirjaus olisi yhtiön mielestä hyvä lisätä myös kohtiin 8 § Sijoittuminen, 15 § Tukimuurit, pengerrykset ja luiskaukset 30 § Tontin rajan ylittäminen.

Yst. terv.

Jouni Vähäkyttä  
toimitusjohtaja  
Ylöjärven Vesi Oy  
PL 1000 (Räikäntie 3)  
33471 Ylöjärvi  
[jouni.vahakytta@ylojarvi.fi](mailto:jouni.vahakytta@ylojarvi.fi)  
p. 050 390 4785  
[www.ylojarvenvesi.fi](http://www.ylojarvenvesi.fi)